



ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ Ձ1



խողովակի առվակի միջը	48.83 48.55	48.66	48.80	49.90
Հողի բնական միջը	50.03	50.30	50.00	50.60
Հողի նախագծային միջը	50.03	50.30	50.00 51.10	51.10
խողովակի և մեկուսացման տիպը	Պողպատյա եռակցվող խողովակներ $\Phi 76 \times 3$ գերուժեղացված անտիկորրոզիոն մեկուսացում			
խողովակի հիմքը	Ավազի նախապատրաստական շերտ $H = 10$ սմ			
Թեքություն	0.0065			
Երկարություն	38,50			
Հեռավորություն	0.026			
	10.0	28,50	43,00	
Դիտահորի կամ կետի համարը	ՋՀՀ-1	ՋՀ-1	Ջ1	Ջ1

Պողպատյա եռակցվող խողովակներ $\Phi 57 \times 3$
 գերուժեղացված անտիկորրոզիոն մեկուսացում

Սկզբի նախապատրաստական շերտ $H = 10\text{մ}$

0.0068

0.005

13.85

84.0

3.50 8.00 43.50 29.0 7.25 6.60

U-4 U-3 U-2 U-1 U-1

50.60 52.90 52.90 52.70 51.80 51.70 51.70 51.30 51.70 51.60 50.03 51.60 51.40 51.40 51.30 51.90 50.10

ՏՆՕՐԵՆ	Մ.ԴՈՒՄՆՅԱՆ	ԵՐԵՎԱՆԻ ԹԻՎ 153 ԴՊՐՈՑ			
ԼՊԶ	Մ.ԴՈՒՄՆՅԱՆ				
ԼՆԽԱԳՕԵՏ	Վ.ՊԱՐԱՄՅԱՆ	ՀՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ԿՈՑՈՒԴԻ (ՄԱՏԱԹԻՆ ՑԱՆՑԵՐ)	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ԱՏՈՒԵՏ	Վ.ՍԱՐԱԿՅԱՆ		ԱՆ	ԱԶԿ-5	7
		ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈԹԻՆ Զ1	"ՄԱՈՒ ԵՎ ԴՈՒՍԵՐԻՐ" ՍՊԸ		