

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԼՐԱԿԱԶՄԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

ՀՀ	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ
1	ԿԱԹՍԱՅԱՏՈՒՆ: ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	
2	ԿԱԹՍԱՅԱՏՈՒՆ: ՀԱՇՎԱՐԿԱՅԻՆ ՄՈՆՏԱԺԱՅԻՆ ՍԽԵՄԱ (ՈՒԺՎ-1 ՈՒԺԱՅԻՆ ՎԱՅԱՆԱԿ )	
3	ԿԱԹՍԱՅԱՏՈՒՆ: ԷԼԵԿՏՐԱՈՒԺԱՅԻՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ, ԷԼԵԿՏՐԱԼՈՒՄԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ	
4	ԿԱԹՍԱՅԱՏՈՒՆ: ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	

ՎԿԱՅԱԿՈՉՎԱԾ ԵՎ ԿՑՎԱԾ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

ՆՇԱՆԱԿՈՒՄ	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ
ՊՍ 2.754-72	ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԳՐԱՖԻԿԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒՄ	
5.407-36 Ա-45-434	ԲԱՇԽԻՉ ԿԵՏԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ	
ՊՍ21.608-84	ՆԵՐՔԻՆ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԼՈՒՄԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ	
5.407-11 ԾԱԾԿԱԳԻՐ-Ա174	ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԿԱՅԱՆՔՆԵՐԻ ՀՈՂԱԿՑՈՒՄ ԵՎ ՋՐՈՅԱՑՈՒՄ	

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

ՈՒԺՎ-1



- Ներանցումային-բաշխիչ վահան

1

- Մազնիսական թողարկիչ

1/1.5



- Էլեկտրասպառիչ, որտեղ 1 թիվը ցույց է տալիս սպառիչի համարը հատակագծի վրա, իսկ 1.5` հզորությունը

ЯТП-0,25



- Արկղ ցածրեցնող տրանսֆորմատորով

1x60



- Լուսատու ցայտանթափանց, էլեկտրաշիկացման թելիկով լամպով 220Վ, 60Վտ



- Երրորդ հողանցման հպակով, ցայտանթափանց խողակային վարդակ 220Վ, 6Ա



- Երրորդ հողանցման հպակով, ցայտանթափանց խողակային վարդակ 36Վ, 10Ա



-Անջատիչ մեկստեղնավոր, տարբերակի 220Վ, 6Ա

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

ԵՐԵՎԱՆԻ ԹԻՎ 153 ԴՊՐՈՑԻ ԿԱԹՍԱՅԱՏԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾԸ ՄՇԱԿԱԾ Է ՀԱՄԱՁԱՅՆ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ԵՎ Կ Ն- 2009, Կ 31-110-2003 ՆՈՐՄԵՐԻ: ՈՒԺԱՅԻՆ ՑԱՆՑԻ ԼԱՐՈՒՄԸ` 380/220Վ, ԼԱՄՊԵՐԻՆԸ` 220Վ: ԿԱԹՍԱՅԱՏԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԼՈՒՄԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՍՆՈՒՑՈՒՄԸ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՒՄ Է ՊՂՆՁԵ ըըԹ ՄԱԿՆԻՇԻ ՄԱԼՈՒԽՈՎ, ՊԱՏԻ ՎՐԱՅՈՎ, ԵՐԿԱԹԱԿԱՊԵՐՈՎ, ՊՈԼԻԷԹԻԼԵՆԱՅԻՆ ԽՈՂՈՎԱԿՈՎ: ԽՐՈՑԱԿԱՅԻՆ ՎԱՐԴԱԿՆԵՐԸ ՏԵՂԱԴՐՎՈՒՄ ԵՆ ՀԱՏԱԿԻՑ 0.8Մ, ԻՍԿ ԱՆՋԱՏԻՉԸ` 1.5Մ ԲԱՐՉՐՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ: ԿԱԹՍԱՅԱՏԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՍՆՈՒՑՈՒՄԸ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՒՄ Է ՈՒԺՎ-1 ՎԱՅԱՆԻ ՄԻԱՖԱԶ և ԵՌԱՖԱԶ ԽՄԲԵՐԻՑ: ՈՒԺՎ-1 ՎԱՅԱՆԻ ՀԱՐԱՆՈՒԹՅԱՄԲ ՏԵՂԱԴՐՎՈՒՄ ԵՆ ՊՈՄՊԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՍՆՈՒՑՄԱՆ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱԳՆԻՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾԱՐԿԻՉՆԵՐԸ ԵՎ ԿՈՃԱԿՆԵՐԸ: ՊՈՄՊԵՐԻ ՍՆՈՒՑՄԱՆ ԲԱՇԽԻՉ ՑԱՆՑԸ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ Է ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼ ըըԹ-1ԿՎ ՄԱԿՆԻՇԻ ՄԱԼՈՒԽՈՎ, ՊԱՏԻ ՎՐԱՅՈՎ, ԵՐԿԱԹԱԿԱՊԵՐՈՎ, ՊՈԼԻԷԹԻԼԵՆԱՅԻՆ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԵՋ ԵՎ ՀԱՏԱԿԻ ԲԵՏՈՆԵ ՇԵՐՏԻ ՄԵՋ: ՈՒԺՎ 1 ՎԱՅԱՆԱԿԻՑ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՒՄ Է ԿԱԹՍԱՅԱՏԱՆ ԿԱԹՍԱՆԵՐԻ ԳԱՋԱՅՐԻՉՆԵՐԻ ԵՎ ԷԼԵԿՏՐՈՍԱԳՆԻՍԱԿԱՆ ՓԱԿԱՆԻ ԷԼԵԿՏՐԱՍՏԱՍԿԱՐԱՐՈՒՄՆԵՐԸ, ՆՈՒՅՆՊԵՍ ՊՈԼԻԷԹԻԼԵՆԱՅԻՆ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԵՋ: ԿԱԹՍԱՅԱՏԱՆ ՇԵՆՔՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՒՄ Է ՀՈՂԱՆՑՄԱՆ ԿՈՆՏՈՒՐ 25x4մմ ՀԱՏՎԱԾՔԻ ՇԵՐՏԱՊՈՂՊԱՏՈՎ, ՊԱՏԻ ՎՐԱՅՈՎ, ՀԱՏԱԿԻՑ 30ՄՄ ԲԱՐՉՐՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ: ԿԱԹՍԱՅԱՏԱՆ ՀՈՂԱՆՑՄԱՆ ԿՈՆՏՈՒՐԸ ՄԻԱՑՎՈՒՄ Է ԷԼԵԿՏՐԱՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԿՈՐՊՈՒՄԻՆ 25x4ՄՄ ՀԱՏՎԱԾՔԻ ՇԵՐՏԱՊՈՂՊԱՏՈՎ: ՄՈՒՏՔԱՅԻՆ ՎԱՅԱՆԻ ՄԵՋ ՏԵՂԱԴՐՎՈՒՄ Է ՀԱՂԱՆՑՄԱՆ ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՂՈՐԴԱԹԻԹԵՂ (ԳՀՀ), ՈՐԸ ՀՈՂԱՆՑՎՈՒՄ Է 40x4ՄՄ ՀԱՍՏՈՒԹՅԱՆ ՇԵՐՏԱՊՈՂՊԱՏՈՎ: ՀԱՂՈՐԴԱԹԻԹԵՂԻՆ ՄԻԱՑՎՈՒՄ ԵՆ ՇԵՆՔԻ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՋՐԱԳԾԵՐԸ ԵՎ Ե/ԲԵՏՈՆԵ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԸ: ԲՈԼՈՐ ԷԼԵԿՏՐԱՍՈՆՏԱԺԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼ ՀԱՄԱՁԱՅՆ Կ Ն-2009:

Ն Ա Խ Ա Գ Ծ Ի Հ Ի Մ Ն Ա Կ Ա Ն Ց Ո Ւ Ց Ա Ն Ի Շ Ն Ե Ր

ՀԱՇՎԱՐԿԱՅԻՆ ԲԵՌՆՎԱԾՔ, կՎտ						ՏԵՂԱԿԱՅՎԱԾ ՀՁՈՐՈՒԹՅՈՒՆ		ՀՁՈՐՈՒ-ԹՅԱՆ ԲՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԱԿԻՑ COS	ԷԼ.ԷՆԵՐԳԻ-ԱՅԻ ՏԱՐԵ-ԿԱՆ ԾԱԽՍ (հազար կՎտ.*ժամ)
ՍՊԱՌԻՉՆԵՐԻ ԿԱՏԵԳՈՐԻԱ			ԸՆԴԱ-ՄԵՆԸ	ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ		ԸՆԴԱՄԵՆԸ	ՈՒԺ.ՍԱՐՔԱ-ՎՈՐՈՒՄ		
I	II	III		ՕԴԱՓՈԽ.	ԷԼ.ՋԵՐՄ.		ԷԼ.ԼՈՒՄԱՎՈ-ՐՈՒԹՅՈՒՆ		
-	-	5.6	5.60	-	-	5.60	$\frac{4.97}{0.63}$	0.85	20.0

ՏՆՕՐԵՆ	.		ԵՐԵՎԱՆԻ ԹԻՎ 153 ԴՊՐՈՑ			
	.					
	Մ. ՍՈՖՅԱՆ		ԿԱԹՍԱՅԱՏՈՒՆ ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
	Լ.ՎԻՐԱԲՅԱՆ			ԱՆ	ԷՏ-1	4
			ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	«ՄԱՌԱ ԵՎ ԴՈՒՍՏՐԵՐ» ՍՊԸ		