ՇԻՆ. ԳԼԽԱՎՈՐՀԱՏԱԿԱԳԻԾ

ՀԵՆԱՊԱՏԵՐԻ ԵՎ ՑԱՆԿԱՊԱՏԵՐԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ՝ Մ.1:300

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- Աֆտոֆուրգոն
- Կիսաբաց պահեստ
- Փակ պահեստ
- Վերամբարձի աշխատանքի վտանգավոր գոտի
- Վերամբարձի աշխատանքային գոտի
- Տրանսֆորմատորային ենթակայան
- էլեկտրաբաշխիք վահանակ
- Բարձրավոլտ էլ. ցանց
- Ստորգետնյա ժամանակավոր էլ ցանց
- Վերգետնյա ժամանակավոր էլ ցանց
- Լուսարձակային կայմ
- էլեկտրասպառիչ սարք
- Ջրամատակարարման քաղաքային ցանց
- ժամանակավոր ջրամատակարարման ցանց
- Հակահրդեհային հիդրանտ
- Հիմնական կոյուղագիծ
- ժամանակավոր կոյուղագիծ
- 11 Քարի և խճի պահեստ
- 12 Փակ պահեստ
- 13 Կիսափակ պահեստ

Գոյություն ունեցող տրանսֆորմատորային ենթակայան

Եղիազարյան փողոց

Ող.Ջ.

Առաքելյան փողոց

Գազ

ժամանակավոր շինությունների անվանացանկ

N		Չափսերը				
		Երկարությունը, մ-ով	Լայնությունը, մ-ով		Ընդհանուր մակերես	Մեկնաբանություններ
1		-	-	-	-	-
2		6	2.7	1	16.2	16.2
3	Բուժմէնտ	3	2.0	1	6.0	6.0
4		9	2.7	1	24.3	24.3
5		3	2.0	1	6.0	6.0
6		6	2.7	1	16.2	16.2
7		6	2.7	1	16.2	16.2
8		3	2.0	1	6.0	6.0
9		3	2.0	2	6.0	6.0
10		9	2.7	1	24.3	24.3

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

Աշխատանքի պաշտպանության միջոցառումները մշակվում են ՇՆԻԿ III 4-80-ի պահանջներին համաձայն:

Մոնտաժային աշխատանքների կատարմանը թույլատրվում են հատուկ ուսուցում և բժշկական զննում անցած և անվտանգության տեխնիկայի կանոններին ծանոթ բանվորներ,որոնք ներկայացնում են տվյալ աշխատանքների կատարման իրավունքը հաստատող վկայական:

Ամբարձիչները,ենթակոնւկային ուղիները,էլեկտրական շարժիչները և սարքավորումները պետք է պարտադիր հողանցվեն:

Հաղորդալարերը պետք է ունենան հուսալի էլեկտրամեկուսացում,իսկ անջատիչները լինեն փակ տեսակի:Եռակցող բանվորները պետք է ունենան հատուկ ռետինե գորգեր,պաշտպանիչ դիմակ և ձեռնոցներ:

Մոտաժային աշխատանքները չեն թույլատրվում 6 բալը գերազանցող ուժգնության քամիների,ուժեղ անձրևի,ձյան,կայծակի դեպքում:

Աշխատանքային հարթակները պետք է սահմանափակվեն բազրիքներով:

ՏՆՕՐԵՆ	Մ. ՀՈՒՍՆՅԱՆ		ԵՐԵՎԱՆԻ ԹԻՎ 153 ԴՊՐՈՑ	
ՆԳԾ	Մ. ՀՈՒՍՆՅԱՆ			
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Գ. ՅՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ		Ա.Կ.Ն. ՄԱՍ	ՓՈւԼ / ԱՆ: ԹԵՐԹ / ՇԿ-1: ԹԵՐԹԵՐ / 3
ՍՏՈՒԳԵՑ	Ն. ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ			
			ՇԻՆ ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	«ՄԱՌԱ ԵՎ ԴՈՒՍՏՐԵՐ» ՍՊԸ