

№	ՄՈՒՏՔԻ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄ (ԲՔՄ)		Մակնիշ	Կտրվածք մմ2	Անցկացման եղանակ	Երկարություն մ	Ծանոթություն
	Սկիզբ	Վերջ					
Մ1	ԲՔՄ (Կ 1-11-10)	ԳՔՎ1	Թ	5 x 50	Վաքերով 300x80մմ	5	
Մ2	ԲՔՄ (Կ 1-11-10)	ԳՔՎ2	Թ	5 x 50	— // — // — // —	5	
Մ3	ԳՔՎ1	ԼՎ1	Թ	5 x 10	Պատերով և հատակով, խողովակով	70	
Մ4	ԳՔՎ1	ԼՎ2	Թ	5 x 10	— // — // — // —	32	
Մ5	ԳՔՎ1	ԼՎ3	Թ	5 x 10	— // — // — // —	40	
Մ6	ԳՔՎ1	ԼՎ4	Թ	5 x 10	— // — // — // —	70	
Մ7	ԳՔՎ1	ԼՎ5	Թ	5 x 10	— // — // — // —	35	
Մ8	ԳՔՎ1	ԼՎ6	Թ	5 x 10	— // — // — // —	45	
Մ9	ԳՔՎ1	ԼՎ7	Թ	5 x 10	— // — // — // —	75	
Մ10	ԳՔՎ1	ԼՎ8	Թ	5 x 10	— // — // — // —	40	
Մ11	ԳՔՎ1	ԼՎ9	Թ	5 x 10	— // — // — // —	50	
Մ12	ԳՔՎ1	ԼՎ10	Թ	5 x 10	Պատերով և առաստաղով	25	
Մ13	ԳՔՎ 2	ՈւժՎ 1	Թ	5 x 10	Պատերով և առաստաղով	6	
Մ14	ԳՔՎ 2	ՈւժՎ2	Թ	5 x 16	Պատերով և հատակով, խողովակով	60	
Մ15	ԳՔՎ 2	ՈւժՎ3	Թ	5 x 6	Պատերով և հատակով, խողովակով	30	
Մ16	ԳՔՎ 2	Վերելակ	Թ	5 x 6	Պատերով	10	
Մ17	ԳՔՎ 2	Արտաքին լուսավորություն	A Թ	4 x10	Տես 0.4ԿՎ արտաքին մալուխային գծեր		
Մ18	ՈւժՎ3	Կաթսայատուն	A Թ	4 x10	— // — // — // —		

	Մ. ՀՈՒՄՆՅԱՆ					
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Մ. ՍՈՖՅԱՆ		ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ՍՏՈՒԳԵՑ	Լ.ՎԻՐԱԲՅԱՆ			ԱՆ	ԷՏ - 10	15
			Մալուխային մատյան	«ՄԱՌԱ ԵՎ ԴՈՒՍՏՐԵՐ» ՍՊԸ		