



ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

N N	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՉԱՓԻ ՄԻԱՎ.	ՔԱ- ՆԱԿԸ	ՄԻԱ- ՎՈՐԻ ՔԱՇԸ ԿԳ	ԾԱՆՈ- ԹՈՒԹՅՈՒՆ
Զեռուցում					
1	Ալյումինե մարտկոցներ	հատ	90		
2	Պոլիպրոպիլենային խող-կներ՝ Ø40x6.7	մ	6.0		
3	Նույնը՝ Ø32x5.4	մ	5.0		
4	Նույնը՝ Ø25x4.2	մ	22.0		
5	Նույնը՝ Ø20x3.4	մ	62.0		
6	Պողպատյա խողովակ՝ Ø45x2.5	մ	5.0		
7	Մարտկոցների միացման կոմպլեկտ	հատ	7		
8	Մարտկոցի փական վերևի անկյունային Ø20	հատ	7		
9	Մարտկոցի փական ներքևի անկյունային Ø20	հատ	7		
10	Օդահեռացման փական Ø15	հատ	7		
11	Պողպատյա փական Ø 40	հատ	2		
12	Դատարկման փական Ø15	հատ	2		
13	Խողովակների հակակոռոզիոն ներկում	մ ²	0.6		
14	Խողովակների մեկուսացում ֆոլգայապատ հանքային բամբակով	մ ²	0.6		
15	Պոլիպրոպիլենային խողակների ձևավորման երկրաչափական զանգվածներ	հատ	56		
16	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ամրացում	հատ	110		
17	Մարտկոցների ամրացում	հատ	28		
18	Համակարգի փոծարկում	մ	100.0		
19	Մետաղական Պատյան պատի մեջ Ø108x4.0, L=500 մմ	հատ	1		
20	Անցքի բացում և վերականգնում պատի մեջ Ø70	հատ	1		
21					

N N	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՉԱՓԻ ՄԻԱՎ.	ՔԱ- ՆԱԿԸ	ՄԻԱ- ՎՈՐԻ ՔԱՇԸ ԿԳ	ԾԱՆՈ- ԹՈՒԹՅՈՒՆ
ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՄԱՆ ԵՎ ՆՈՐԻ ՄՈՆՏԱԺՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ/ՊԱՀԵՍՏԱՎՈՐՈՒՄՈՎ/					
1	Պողպատյա խողովակ Ø108 x 4.0	մ	20.0		
2	Նույնը՝ Ø57x3.0	մ	35.0		
3	Նույնը՝ Ø20	մ	6.0		
4	Պոլիպրոպիլենային խողովակ Ø20x3.4	մ	6.0		
5	Միացում գործող ջեռուցման ցանցին պողպատյա խողովակը պողպատին Ø100-Ø100	տեղ	2		
6	Նույնը՝ Ø20-Ø100	տեղ	4		
7	Նույնը՝ պոլիէթիլեն-մետաղ Ø20-Ø100	տեղ	1		
8	Խողովակների ամրացում պատին	կգ	10		
9	Պողպատյա սողնակ Ø100	հատ	2		
10	Պողպատյա փական Ø 20	հատ	5		
11	Խողովակների հակակոռոզիոն ներկում	մ ²	15		
12	Խողովակների մեկուսացում ֆոլգայապատ հանքային բամբակով	մ ²	15		

ՕՂԱՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

N/N	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ՉԱՓ	ՉԱՓԻ ՄԻԱՎ.	ՔԱՆԱԿ
1	2	3	4	5
1.	Ներածման սարք էլեկտրական տաքացուցիչով L2400	L= 2400 մ ³ /ժ N=28 կվտ	հատ	1
2.	Առանցքային կանալային օդամուղ	L=200մ ³ /ժ N= 0.02կվտ	հատ	2
3.	Կանալային օդամուղ L=1600մ ³ /ժ, N=0.21կվտ		հատ	1
4.	Մետաղական կոնստրուկցիա ամրացումների համար		կգ	50
5.	Ուղղանկյուն օդատար պողպատյա թիթեղից մեծ 1000մմ-ից	n=0.7	մ ²	70.0
6.	Օդատարի մեկուսացում ֆոլգապատ հանքային բամբակով		մ ²	84.0
7.	Գլխանոց	650x350	հատ	1
8.	Ներածող, արտածող շարժական կարգավորող ճաղաշար	750x200	հատ	2
9.	Ներածող, արտածող շարժական կարգավորող ճաղաշար	600x250 400x150	հատ	4 4
10.	Օդառիչ ճաղաշար	900x400	հատ	1

ՊԱՇՏՈՆ	ԱՆՈՒՆ ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ՍՏՈՐԱԳՐ. ԱՄՍԱԹ.	ԵՐԵՎԱՆԻ ԳՐԱԴԱՐԱՆՈՒ ԱՆՎԱՆ Խ.137 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑԻ ԾԵՆՔԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԻԾ			
ՏՆՕՐԵՆ	Հ. ՕՀԱՆՅԱՆ					
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Հ. ՕՀԱՆՅԱՆ					
			ՋԵՌՈՒՑՈՒՄ ԵՎ ՕՂԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ	ՓՈՒԼ ԱՆ	ԹԵՐԹ ԶՕ-2	ԹԵՐԹԵՐ 6
			ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐ	«ՕՀԱՆՅԱՆ ԻՆԴԱՍՏՐԻՉ» ՍՊԸ Լից. N16107		