



- ՄԱՆ ՈԹ ՈՒԹ Յ ՈՒՆ
- Գազատարի մոնտաժումն ու փորձարկումը իրականացնել համաձայն ՀՀՇՆ IV-12.03.01-04 պահանջների:
 - Մոնտաժային աշխատանքների ժամանակ այլ կոմունիկացիաների ի հայտ գալու դեպքում, որոնք նախագծում նշված չեն, հարկավոր է անհապաղ կանգնեցնել աշխատանքները և տեղյակ պահել շահագործող կազմակերպության աշխատակիցներին:
 - Նախագծվող վերգետնյա մ/ճ գազատարը նախատեսված է ԳՕՍՏ 10704-91 Ø76x3.5 խողովակով, որը տեղադրվում է հենասյունների վրա H=1.0÷5.0 մ բարձրությամբ:
 - Միացումներն իրականացնել գազային տնտեսության շահագործման ծառայության աշխատակիցների ներկայությամբ:

- ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
- — — — — Նախագծվող մ/ճ վերգետնյա գազատար
 - - - - - Նախագծվող մ/ճ ստորգետնյա գազատար
 - — — — — Գոյություն ունեցող մ/ճ ստորգետնյա գազատար

Նախագծող	Ա. Ավետիսյան			ՕԲՅԵԿՏ №083 - 17 ԳՄ			
				Արմավիրի մարզի Հաջիկ համայնքի 8-րդ և 16-րդ փողոցների գազիֆիկացում			
Պաշտոն	Ա.Ա.Հ.	Ստորագ.		Ց/Ճ գազատարեր			
				Գլխավոր հատակագիծ Մ1:1000			
			03. 2017թ.	« Է Ն Ե Ր Գ Ո Ն » Ս Պ Ը			