



Ծ Ա Ն Ո Թ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

1. Գազատարի մոնտաժումն ու փորձարկումը իրականացնել համաձայն ՀՀՇՆ IV-12.03.01-04 պահանջների:
2. Մոնտաժային աշխատանքների ժամանակ այլ կոմունիկացիաների ի հայտ գալու դեպքում, որոնք նախագծում նշված չեն, հարկավոր է անհապաղ կանգնեցնել աշխատանքները և տեղյակ պահել շահագործող կազմակերպության աշխատակիցներին:
3. Նախագծվող վերգետնյա մ/ճ գազատարը նախատեսված է ԳՕՍՍ 10704-91 Ø76x3.5 խողովակով, որը տեղադրվում է հենասյուների վրա H=1.0÷5.0 մ բարձրությամբ:
4. Միացումներն իրականացնել գազային տնտեսության շահագործման ծառայության աշխատակիցների ներկայությամբ:

Նախագծող	Ա. Ավետիսյան			ՕԲՅԵԿՏ №082 - 17 ԳՄ			
				Արմավիրի մարզի Քարակերտ համայնքի թվով յոթ Բ/Բ շենքերի գազիֆիկացում			
Պաշտոն	Ա.Ա.Հ.	Ստորագ.		Ց/Ճ գազատարեր	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
					ԱՆ	1	3
			03.	Գլխավոր հատակագիծ Մ1:1000	« Է Ն Ե Ր Գ Ո Ն » Ս Պ Ը		
			2017թ.				