

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԼՐԱԿԱԶՄԻ ԱՄՓՈՓՈԳԻՐ

Թերթ	Անվանում	Ծանուցում
1	Ընդհանուր տվյալներ	Գ - 1
2	Գլխավոր հատակագիծ գազատար ցանցի անցկացումով Մ1:500	Գ - 2
3	Գազատար ցանցի անցկացման պրոֆիլ	Գ - 3
4	Գազատար ցանցի անցկացման պրոֆիլ (շարունակություն)	Գ - 4
5	Աշխատանքային ծավալներ, հենարաններ	Գ - 5

Պ Ա Յ Մ Ա Ն Ա Կ Ա Ն Ն Շ Ա Ն Ն Ե Ր

Նշանակում	Անվանում
	Գոյություն ունեցող ցածր ճնշման գազատար
	Նախագծվող ցածր ճնշման գազատար
	Փական
	Գազահաշվիչ պահարանով

Մ Ե Զ Բ Ե Ր Վ Ա Ծ Ե Վ Կ Ց Վ Ո Ղ Փ Ա Ս Տ Ա Թ Ղ Թ Ե Ր Ի Ց Ո Ւ Ց Ա Կ

Նշանակում	Անվանում	Ծանոթագրություն
	Կցվող փաստաթղթեր	
	Տեխնիկական պայմաններ	2 թերթ

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

Դաշտաքարի մանկապարտեզի շենքի ջերմամատակարարման համար նախատեսված կաթսաների գազամատակարարման արտաքին ցանցի նախագիծն իրականացված է Հ.Հ. օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, նախագծման նորմերին ու կանոններին և նախագծային առաջադրանքին համապատասխան:

Նախագիծը կատարված է «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ Արարատի մարզի ԳԳՄ-ի 22.07.2016թ N26.01/1253 առաջադրված տեխնիկական պայմաններին համաձայն:

Գազի մաքսիմալ ծախսը կազմում է 8.0 մ³/ժամ:

Գազամատակարարումն իրականացվում է վերգետնյա d=89մմ ցածր ճնշման գազատարից:

Ցածր ճնշման dy40մմ տրամագծով գազատարն անց է կացվում վերգետնյա մետաղական հենասյուների վրայով, այնուհետև դպրոցի տարածքում ամրացվում է նոր կառուցվող ցանկապատի հենասյունների վրա և մոտեցվում ջերմային հանգույցում տեղադրված կաթսաներին:

AG 75-10 գազահաշվիչով պահարանը տեղադրվում է ցանկապատի մոտ հենարանի վրա:

Ցածր ճնշման գազատարը նախատեսվում է իրականացնել պողպատյա ջրագազային և էլեկտրաեռակցված խողովակներով:

Գազատարը կոռոզիայից պաշտպանելու համար յուղաներկվում է 2 անգամ:

Փորձարկումից առաջ խողովակները պետք է ենթարկվեն փչամաքրման:

Անհրաժեշտ է գազատարը փորձարկել պնևմատիկորեն՝ ամրությունը և կիպությունը ստուգելու համար:

Հավաքակցումը, փորձարկումը, շահագործման հանձնումը և շահագործումը կատարել համապատասխան գործող նորմերի և կանոնների

- ՀՀՇՆ IV-12.03.01-04:

- Անվտանգության կանոնները գազի տնտեսությունում:

Ծրագրի առաջադրանք՝ TAT-04				Դաշտաքարի մանկապարտեզի կառուցում			
				Գազամատակարարման արտաքին ցանց	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
					ԱՆ	Գ-1	5
				Ընդհանուր տվյալներ		ԻՆՏԵՐ ԷՆԵՐԳԻԱ ՍՊԸ	
Նախագծ.	Ա. Թորոսյան						
Պաշտոն	Ազգանուն	Ստորագր.					