Յակահրդեհային ազդանշումների մասի ամփոփագիր

Յ/Յ	Անվանում	Ծանուցում
1	Ընդհանուր տվյալներ:	ՅԱ-1
2	Յակահրդեհային ազդանշումների միացման սխեման և մասնագիրը:	ՅԱ-2
3	Տվիչների տեղադրումը առաջին հարկի հատակագիծի վրա	ՅԱ-3
4	Տվիչների տեղադրումը երկրորդ հարկի հատակագիծի վրա	ՅԱ-4

Ընդհանուր ծանոթագրություններ

Հակահրդեհային ազդանշումների աշխատանքային փաստաթղթերը մշակված են շինարարական և տեխնոլոգիական հատակագծերի հիման վրա:

Տվյալ օբյեկտի հակահրդեհային ազդանշումները իրագործվում են հասցեաթվային սիստեմով, որը իրականացվում է նախագծվող FP-2000 հասցեաթվային հակահրդեհային ազդանշումների պանելի միջոցով: Հակահրդեհային ազդանշումների հասցեական սիստեմը (ՀԱՀՍ) - տեխնիկական միջոցների հարադրությունն է՝ նախատեսված (հրդեհի առաջացման դեպքում) «հրդեհ» ազդանշանի միացումը ավտոմատ կամ ձեռնավարումով տվիչների միջոցով:

Հասցեային հրդեհի տվիչը (ՀՀՏ)-ՀԱՀՍ կոմպոնենտն է, որը ընդունիչ-վերահսկիչ սարք է ուղարկում իր հասցեի կոդը՝ նախատեսված ազդանշանների ընդունումը հրդեհի առաջացման դեպքում:

Յրդեհային ազդանշումը կատարվում է DP-2061 ծխային տվիչներով: Տվիչների մոնտաժը կատարվում է ШВВП-2x0.75 հաղորդալարով՝ ճկախողովակի մեջ: Ճկախողովակի անցկացումը կատարվում է պատերի սվաղի մեջ, կախովի առաստաղի տակով: Տվիչները տեղադրվում են առաստաղի վրա էլեկտրական լուսավորության շարքերի արանքում՝ լուսակալներից 0.5մ հեռավորության վրա: Աստիճանավանդակներում և մուտքերի մոտ տեղադրվում են ձեռնավարումով տվիչներ DM-2000:

Յակահրդեհային ազդանշումների ընդունող կայանը տեղադրված է առաջին հարկում տնօրենի սենյակում:

Նախագիծը կատարված է ըստ գործող նորմերի НПБ 88-2001 և НПБ104-95 հիման վրա:

Ծրագրի առաջադրանք՝ TAT-05				Աբովյանի մանկապարտեզի կառուցում			
				Հակահրդեհային ազդանշումներ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
					ԱՆ	ՀԱ-1	4
Նախագծ.	.			Ընդհանուր տվյալներ	INTER energia	ԻՆՏԵՐ էներգիա ՍՊԸ	
Գլխ. մասն.	.						
Պաշտոն	Ազգանուն	Ստորգր.					