





ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԼՐԱԿԱԶՄԻ ԱՄՓՈՓՈԳԻՐ

Թերթ	Անվանում	Ծանուցում
1	Ընդհանուր տվյալներ	Գ - 1
2	Գլխավոր հատակագիծ գազատար ցանցի անցկացումով Մ1:500	Գ - 2
3	Գազատար ցանցի անցկացման տարածական սխեմա	Գ - 3
4	Աշխատանքային ծավալներ, հեմարաններ	Գ - 4

Պ Ա Յ Մ Ա Ն Ա Կ Ա Ն Ն Շ Ա Ն Ն Ե Ր

Նշանակում	Անվանում
	Գոյություն ունեցող ցածր ճնշման գազատար
	Նախագծվող ցածր ճնշման գազատար
	Փական
	Գազահաշվիչ պահարանով

Մ Ե Զ Բ Ե Ր Վ Ա Ծ Ե Վ Կ Ց Վ Ո Ղ Փ Ա Ս Տ Ա Թ Ղ Թ Ե Ր Ի Ց Ո Ւ Ց Ա Կ

Նշանակում	Անվանում	Ծանոթագրություն
	Կցվող փաստաթղթեր	
	Տեխնիկական պայմաններ	4 թերթ

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

Աբովյանի մանկապարտեզի շենքի ջերմամատակարարման համար նախատեսված կաթսաների գազամատակարարման արտաքին ցանցի նախագիծն իրականացված է Հ.Հ. օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, նախագծման նորմերին ու կանոններին և նախագծային առաջադրանքին համապատասխան:

Նախագիծը կատարված է «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ Արտաշատի ԳԳՄ-ի 24.09.2016թ գրությամբ առաջադրված №01-02/1770 տեխնիկական պայմաններին համաձայն:

Գազի մաքսիմալ ծախսը կազմում է 8.0 մ³/ժամ:

Գազամատակարարումն իրականացվում է d=57մմ ցածր ճնշման վերգետնյա գազատարից: G 6, GS-80-06B AG-77.4 գազահաշվիչով պահարանը տեղադրվում է սահմանազատման կետի մոտ հեմարանի վրա:

Նախագծվող ցածր ճնշման dy32(Ø38x2.5մմ) տրամագծով գազատարը անց է կացվում մետաղական հեմասյունների վրայով և ցանկապատին ու շենքի պատերին ամրացվելով՝ կիսախողովակե շերտավոր պողպատի միջոցով, մոտեցվում է ջերմային հանգույցում տեղադրված կաթսաներին:

Ցածր ճնշման գազատարը նախատեսվում է իրականացնել պողպատյա ջրագազային և էլեկտրաեռակցված խողովակներով:



Գազատարը կոռոզիայից պաշտպանելու համար յուղաներկվում է 2 անգամ:

Փորձարկումից առաջ խողովակները պետք է ենթարկվեն փչամաքրման:

Անհրաժեշտ է գազատարը փորձարկել պնևմատիկորեն՝ ամրությունը և կիպությունը ստուգելու համար:

Հավաքակցումը, փորձարկումը, շահագործման հանձնումը և շահագործումը կատարել համապատասխան գործող նորմերի և կանոնների

- ՀՀՇՆ IV-12.03.01-04:
- Անվտանգության կանոնները գազի տնտեսությունում:

Ծրագրի առաջադրանք՝ TAT-05				Աբովյանի մանկապարտեզի կառուցում			
				Գազամատակարարման արտաքին ցանց	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
					ԱՆ	Գ-1	4
				Ընդհանուր տվյալներ		<div>ԻՆՏԵՐ</div> <div>ԷՆԵՐԳԻԱ</div> <div>ՍՊԸ</div>	
Նախագծ.	Ա. Թորոսյան						
Պաշտոն	Ազգանուն	Ստորագր.					