Համարա-կալում	Սարքավորումների և նյութերի անվանումները և տեխնիկական բնութագիրը	Սարքավորումների տիպը և դրոշմը: Փաստաթղթերի նշանակություն	Սարքերի և նյութերի կոդերը	Գործարանային համարը	Չափման միավոր	Քանակը	Նշումներ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ընդունիչ ղեկավարող պրիբոր	Сигнал 20М			□□	1	
2	Հոսանքի աղբյուր 24В 1,5А	С-БП 7004			□□	4	
3	Ձայնային նախազգուշացնող սարք	РУПОР			□□	4	
4	Ելք ցույց տվող լուսատախտակ	ПРИЗМА-Р2М			□□	8	
5	Հակահրդեհային ծխազգայուն դետեկտոր	ДИП-34А			□□	51	
6	Հակահրդեհային ջերմազգայուն դետեկտոր	С2000-ИП-ПА			□□	11	
7	Հակահրդեհային ահազանգող սեղմիչ կոճակ	ИПР-513-ЭПАМ			□□	8	
8	Ջերմակայուն հակահրդեհային մալուխ	*UT 105 нг(А)HF 180 1*2*0.5mm*			Մետր	980	Կարելի է փոխարինել
9	Ջերմակայուն հակահրդեհային մալուխ	*UT 105 нг(А)HF 2*0.5mm*			Մետր	700	Կարելի է փոխարինել
10	Ջերմակայուն հակահրդեհային մալուխ	*UT 105 нг(А)HF (2x2x07,5)+(2x1,5)*			Մետր	50	Կարելի է փոխարինել
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							

ՏՆՕՐԵՆ	Մ.ՀՈՒՄՆՅԱՆ		TSH-14 ԱՆՈՒՇԱՎԱՆԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՈՒՄ			
ՆԳԾ	Ն. ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ					
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Մ. ՍՈՖՅԱՆ		Հակահրդեհային Համակարգ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ՍՏՈՒԳԵՑ				ԱՆ	8	8
			Ծավալաթերթ	«ՄԱՌԱ ԵՎ ԴՈՒՍՏՐԵՐ» ՍՊԸ		