

Ներանցում մասնաշենքի առկա վահանից  
-1ԿՎ, հատվածքը 4x70մմ<sup>2</sup>, L=3մ,  
ճարմանդներով պատի վրա

ՋՐԱԳԻԾ

ԿՈՅՈՒՂԻ

Ե/Ք ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻՅԱՆ ԵՐԻ ԱՄՐԱՆՆԵՐ

Ջերտապողպատ 40x4մմ

Ջերտապողպատ 25x4մմ

ՊԿ-1 ՈՒԺԱՅԻՆ ՎԱՀԱՆ

1

2

63

100

-5x16մմ<sup>2</sup>

L=18մ, Մ40  
ավաղի տակով

-5x35մմ<sup>2</sup>

L=40մ, Մ50  
ավաղի տակով

L1, L2, L3  
N  
PE

« ՀՀ ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱՀԱՄԱԽԻՐ» ՊՈԱԿ-ի ՈՋ ՄԱՍՆԱԾԵՆՔԻ 2-րդ ՀՐԴԿԻ ԿԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ				Պատվեր № ՀՀ ՈԿ ԳՀԱԵՁԲ-17/2		
			ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
				ԱՆ	ԷՏ - 3	7
ՆԱՆԱԳԾԵՑ	Գ.ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ		Ցանցի հաշվարկային - մոնտաժային սխեմա ( ուժային վահան ՌԿ-1 )	«ՀԱԶԱՐԱԾԵՆ» ՍՊԸ		