ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

313/2008

Աշխատանքային նախագիծը կազմված է «ՀայՌուսգազարդ» ՓԲԸ N ARG – 05 – 31 / 5048, 1.2008թ. գրության, 21.11.2008թ. տեխնիկական առաջադրանքի և ԳԷՔՊ վարչության առաջադրանքի համաձայն:

Նախագծով նախատեսվում է վերատեղադրել Լոռու մարզի Գուգարք գյուղի 1 – ին ճյուղի արտաքին, ցածր ճնշման, d = 89 x 4 մմ գազատարի հատվածը:

Գազատարը նախատեսվում է տեղադրել վերգետնյա եղանակով, H = 2.5 մ բարձրության արանների վրա, իսկ փողոցների անցումներում՝ H = 5.0 մ բարձրության:

Գազատարը, ինչպես նաև հենարանների մետաղական մասերը կոռոզիայից պաշտպանելու համար ներկվում են յուղաներկով կրկնակի անգամ:

Գազատարը անհրաժեշտ է կառուցել պողպատյա՝ d = [illegible] x 4 մմ, ուղղակար էլեկտրաեռակցող խողովակներից ըստ ԳՕՍՏ 10705 - 80:

Կազմող՝ Ռ. Թևոսյան