

ՋԴԹ-ՈՂ ՀԱՆԳՈՒՅՑՔԻ ՄԱՄՆԱԳԻՐ

Հ/Հ	Ա Ն Վ Ա Ն ՈՒ Մ	Զափ. միավորը	Քանակ
1	2	3	4
1	Պողպատե էլ. եռակցվող խողովակապատք, միավորմանի պայքարակցով D=25x2.5մմ, ГОСТ 10704-91	գծմ	0.5
2	Փական, Dy25 PN = 1.0 ՍՊա	հատ	1
3	Խողովակապատուի D=25մմ, L=25սմ	հատ	1
4	Dy40-150xDy25 Պողպատե խողովակների միացում էլ. եռակցմամբ	տնդ	1


ԾԻՑՈՒՂԱՅԻՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑՔԻ ՄԱՄՆԱԳԻՐ

Հ/Հ	Ա Ն Վ Ա Ն ՈՒ Մ	Զափ. միավորը	Քանակ
1	2	3	4
1	Պողպատե էլ. եռակցվող խողովակապատք, միավորմանի պայքարակցով D=25x2.5մմ, ГОСТ 10704-91	գծմ	0.5
2	Փական, Dy25 PN = 1.0 ՍՊա	հատ	1
3	Պողպատե ցնցուղ, Dy25 PN = 1.0 ՍՊա	հատ	1
4	Dy40-150xDy25 Պողպատե խողովակների միացում էլ. եռակցմամբ	տնդ	2


ՈՒՏՈՐԱՅԻՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑՔԻ ՄԱՄՆԱԳԻՐ

Հ/Հ	Ա Ն Վ Ա Ն ՈՒ Մ	Զափ. միավորը	Քանակ
1	2	3	4
1	Պողպատե էլ. եռակցվող խողովակապատք, միավորմանի պայքարակցով D=15x2.0մմ	գծմ	0.2
2	Ռետորային ջրացայտիչ մեմբր. R=9,0մ (Ռ.ՋՑ) d=15մմ H=2.5մբմ. Q=10լ/տայն.տեղադրումով	կոմբ.	1
3	Dy40-50xDy15 Պողպատե խողովակների միացում էլ. եռակցմամբ	տնդ	1

Ջրթող իանցույցի սխեմա



Ցնցուղային իանցույցի սխեմա



ՏՆՕՐԵՆ	Հ.ՔԵԼԵՏՅԱՆ	գԱՅԻ ՊՐՈԴՏԱՅԻ ԵՎ «ՋԱՐԱՇԽԱՐՀ»-Ի ՀԱՐԵԿԱՆՈՒԹՅԱՄԵ ՏԵՐԱԿԱՅՎԱԾ ԱՅՁՈՒ ՎԵՐԱԿԱՆԳԱՄԱՆ ԵՎ ԲԱՐԵԿԱՐԳԱՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ	ՈՒՌԱԿԱՆ ՄԱՍ			XX					
Ն.Գ.ՃԱՐԱՐԱՐԱՊԵՏ	Գ.ԲԱԲԱԺԱՐԱՅԱՆ										
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Ա.ՍԱՄԱՐՎԱՆ										
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Լ.ՂԱՇՏՈՅԱՆ										
			Ջրթող, ցնցուղային և դատարկման իանցույցների սխեմաներ, մասնագիրը			XX					
						«ԵՃԵՂՀ»					