

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՊԸ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՀՐԱՎԵՐԻ ՊԱՐԶԱԲԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

2014թվականի հուլիսի 15-ի թիվ 1 որոշմամբ և հրապարակվում է

“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի համաձայն

ՊԸ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ՝ «ԶԱՕԿ-ՊԸ-ԱՇՁԲ-1/14»

Պատվիրատուն՝ «Զվարթնոց» ԱՕԿ ՓԲԸ, որը գտնվում է ք. Երևան օդ/ն «Զվարթնոց» հասցեում, ստորև ներկայացնում է «ԶԱՕԿ-ՊԸ-ԱՇՁԲ-1/14» ծածկագրով հայտարարված ՊԸ ընթացակարգի հրավերի վերաբերյալ ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ պարզաբանումները:

Հարցադրումը: «Զվարթնոց» ԱՕԿ ՓԲԸ-ի կողմից ԶԱՕԿ-ՊԸ-ԱՇՁԲ-1/14 ծածկագրով պարզեցված ընթացակարգի շրջանակներում ներկայացված «դիտարկումների շենք» ծավալաթերթում 7-րդ կետը (ծխային տվիչ օպտիկա էլեկտրոնային ՈՒՊ212-45) տեխնիկական անհամապատասխան է 1-ին կետին (կենտրոնական հասցեային հսկման ղեկավարման վահանակ 500 գոտու РҮԾԵЖ-20П), քանի որ կենտրոնական հասցեային հսկման ղեկավարման վահանակ 500 գոտու РҮԾԵЖ-20П-ը հասցեական է, իսկ ծխային տվիչ օպտիկա էլեկտրոնային ՈՒՊ212-45-ը՝ ոչ հասցեական: Այդ իսկ պարճառով մեր կոմերցիոն առաջարկում մենք ներկայացնում ենք հասցեական ծխի տվիչ ՈՒՊ212-64, որի դեպքում համակարգը լիարժեք է:

Խնդրում ենք պարզաբանել վերոնշյալ հարցը:

Հարցադրման ստացման ամսաթիվ: 14.07.2014թ.

Պարզաբանում: Որպեսզի առաջարկվող հակահրդեհային, տեսադիտարկման և անվտանգության համակարգի կառուցման ժամանակ օպտիկա էլեկտրոնային ՈՒՊ212-45 ծխային տվիչը կենտրոնական հասցեային հսկման ղեկավարման վահանակ 500 գոտու РҮԾԵЖ-20П համակարգի հետ աշխատացնելու համար չպահանջվեն այլ էլեմենտներ, որը գնային առաջարկների մեջ կրեթի երկակի մոտեցում, ԶԱՕԿ-ՊԸ-ԱՇՁԲ-1/14 ծածկագրով պարզեցված ընթացակարգի հրավերի մեջ կկատարվի փոփոխություն՝ օպտիկա էլեկտրոնային ՈՒՊ212-45 ծխային տվիչի փոխարեն կառաջարկվի օպտիկա էլեկտրոնային ՈՒՊ212-64 ծխային տվիչը:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ Գառնիկ Պետրոսյանին:

Հեռախոս՝ 093 710 750

Էլ. փոստ՝ meteo@arminco.com

Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ՝ _____:

Պատվիրատու՝ **«Զվարթնոց» ԱՕԿ ՓԲԸ**