

ՀԱՄԱՁԱՅՆԵՑՎԱԾ Է

	ՁԵՌՆԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏԵՂԱՄԱՍՈՒՄ /ՏԵՂԱՄԱՍԻ ՀԱՏՎԱԾՈՒՄ/ ՄԵԿ ՏԱՐԿԱ ԸՆԴԱՅՔՈՒՄ ՀԵՌԱՄԿԱՐԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ԼԵՐՈՒՄՆԵՐ	ՍՏՈՐԱԳ.	ԱՆՈՒՆ, ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ԱՄՍԱԹԻՎ
1	Ճ. Ք ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺՆԻ ՊԵՏ			Մ. ԱՍԼԱՆՅԱՆ	
2	«ՀԱՅՌՈՒՍԳԱԶԱՐԴ»ՓԲԸ ԳԼԽ ՆՆԳՀԸ և Մ ՎԱՐՉ			Ս. Հակոբջանյան	24.05
3	ԵՐԵՎԱՆԻ ԳԳՄ			Դ. ՍԱՐԳՍՅԱՆ	
4	ՀԷՑ ՓԲԸ			Հ. Գրիգորյան	23.05.13
5	«ԱՐՄԵՆՏԵԼ» ՓԲԸ			Հ. Զաքարյան	23.05.13
6	«ԵՐԵՎԱՆՋՈՒՐ» ՓԲԸ			Ն. Հարությունյան	23.05.13
7	«ՀԱՅԵՆԵՐԳՈԿԱՊ» ՊՁ			Ռ. ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ	23.05.13
8	ՏՅԵ ԲԱԺԻՆ			Ա. ՂԱՐԻԲՅԱՆ	23.05.13
9	«ԵՐՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ» ԱՍԲ-Ի ՊԵՏ			Ն. ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ	

ՏՈՊՈԳՐԱՖԻԱԿԱՆ ՀԱՆՈՒՅԹԸ ՀԱՄԱՁԱՅՆԵՑՎԱԾ Է

	ՁԵՌՆԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՍՏՈՐԱԳ.	ԱՆՈՒՆ, ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ԱՄՍԱԹԻՎ
1	ՀԵՑ ՓԲԸ		Հ. Հարությունյան	23.05.13
2	ԵՐԵՎԱՆԻ ԳԳՄ		Դ. ՍԱՐԳՍՅԱՆ	
3	«ԱՐՄԵՆՏԵԼ» ՓԲԸ		Հ. Զաքարյան	23.05.13
4	«ԵՐԵՎԱՆՋՈՒՐ» ՓԲԸ		Ն. Հարությունյան	23.05.13
5	ՀՏՏ ՏՐԱՆՍՏԻՍ.ՀԱՄԱԿԱՐԳ ԲԱԺԻՆ		Ա. ՂԱՐԻԲՅԱՆ	23.05.13
6	«ՀԱՅԵՆԵՐԳՈԿԱՊ» ՊՁ		Ռ. ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ	23.05.13
7	«ԵՐՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ» ՏԵՂ-Ի ՊԵՏ		Գ.ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ	

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

1. Գազատարի մոնտաժումն և փորձարկումն իրականացնել համաձայն ՀՀՇՆ IV-12.03.01-04 պահանջների:
2. Մոնտաժային աշխատանքների ժամանակ այլ կոմունիկացիաների ի հայտ գալու դեպքում,որոնք նախագծում նշված չեն, հարկավոր է անհապաղ կանգնեցնել աշխատանքները և տեղյակ պահել շահագործող կազմակերպության աշխատակիցներին:
3. Նախագծվող ստորգետնյա մ/ճ գազատարը տեղադրվում է H=1.0 մ խորությամբ(հաշված վերևի մակերեսից) : Ճանապարհների հատման տեղում նախատեսված է խողովակն անցկացնել պողպատյա պատյանով:
4. Միացումը իրականացնել գազային տնտեսության շահագործման ծառայության աշխատակիցներ ներկայությամբ:

Պայմանական նշաններ

- Գոյություն ունեցող միջին ճնշման գազատար
- Նախագծվող միջին ճնշման գազատար
- Պաշտպանիչ պատյան
- Չկազմատվող միացում "Պէ-Պող"

Պետի տեղ.	Ա.Վարդանյան		05.13	ՕԲՅԵԿՏ № 1/135-13 ԳՄ
Գլխ. մասն.	Վ.Կազարովա			Երևան քաղաքի Բաշինջաղյան, Լենինգրադյան փողոցների, Ծիծեռնակաբերդի խճուղու, Դալմայի Այգիների և Իսակովի պողոտայի ժ250 մմ պոլիէթիլենային գազատարների հատվածների վերատեղադրում
Նախագծող	Ա.Հայրապետյան			
Չափագրող	Ա.Սարգսյան			
				Բաշինջաղյան, Լևոնյան փողոցների խաչմերուկ Մ/ճ ժպ100 գազ-ի ճյուղավորում — Փուլ: ԱՆ; Թերթ: 1; Թերթեր: 12
Պաշտոն	ԱԱՀ	Ստորագ.		
			05.	Գազատարի հատակագիծ Մ1:500 — «ՀայՌուսգազարդ»ՓԲԸ «Ինժեներական կենտրոն» մասնաճյուղ
			2013	

"ԱՐՄԵՆՏԵԼ" ՓԲԸ
Երևանի տարածքային կենտրոն
Տեխ. հաշվառման և անձնագրավորման բաժին-2
ՀԱՄԱՁԱՅՆԵՑՎԱԾ Է
ЗАО "АРМЕНТЕЛ"
Ереванский региональный центр
дел технического учета и паспортизации-2
СОГЛАСОВАНО
"23" 05 2013 թ./г.