



СПЕЦИФИКАЦИЯ

Позиция	Обозначение	Наименование	Примечание
1	Алюминий или медь	Сигнальный провод изолированный	Сечение 2.5 ÷ 4.0 мм ²
2		Наконечник	
3		Болт	
4	ПЭ 100	Полиэтиленовый газопровод	
5	Труба полиэтиленовая	Защитный футляр	Ø 160 мм
6	ГОСТ 15836 - 79	Битумная мастика	
7		Крепежный материал	

Привязан об. №8-036-14 ГС			
Инженер	Назлуханян		
Инженер	Ф. И. О.	Подпись	Дата

ГИП							
Проектир.				Прокладка сигнального провода вдоль полиэтиленового газопровода			
Проверил							
				Газоснабжение	СТ.	Лист	Листов
					РП		
				Соединение проводов с помощью наконечников	Филиал "Инженерный центр" ЗАО "АрмРосгазпром"		