ՄԱՆՐԱՄԱՍՆ

1. Գազատարի ճնշումաժեմ և փոխադրումն իրականացվել հանձնաժողովի ՀՀՇՆ IV-12.03.01-94 պահանջներով:
2. Նախագիծը միջմակարդակ գազատարը սեղմարանի է ենթադրվում վրա H=1.0÷3.0մ բարձրությամբ ավտոմոտիլային ճանապարհ գազատարի բարձրությունը կազմում է 1.0÷3.0 մ:
3. Մեծատրամագիծ գազատարերը շահագործման ընթացքում պարբերաբար պետք է անցնեն ստուգման, որոշ նախապես նշված ժամանակներում, հատկապես ստուգվեն կամրջերի, ինչպես նաև գազատարի ստորգետնյա հատվածները:
4. Նախագիծը առաջադրանքը մշակելիս գազատարի նախագիծը պետք է ապահովում լրացնելու, որը ինչպես նշվում է H=1.0 խորությամբ (հաշված վերին մակերևույթից) ճանապարհին հատող ուղղությամբ նախատեսված է խորությամբ սեղմարանի գազատարը գտնվում:
5. Գազատարանում հոսքերի պրոտուբերանցները դրանցանցերիցներ տեղադրել անհրաժեշտ երկարությամբ հատուց նախատեսված ազատաղանային երանգներ:

Տաղտակի 8-դ փողոց

Գազի կետամուտ և խողովակ գ/գ մարդ100.100

Գազի կետամուտ և խողովակ գ/գ մարդ100.100

Գազի կետամուտ և խողովակ գ/գ մարդ100.100