

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԱԷԼ ԼՐԱԿԱԶՄԻ ԱՇԽԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

Թերթ	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ
1	ԱՐՏԱՔԻՆ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ: ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	
2	ԱՐՏԱՔԻՆ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ: ՏԱՐԱԾՔԻ ԱՐՏԱՔԻՆ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆՑԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ1:200	


ՎԿԱՅԱԿՈՉՎԱԾ ԵՎ ԿՑՎԱԾ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

ՆՇԱՆԱԿՈՒՄ	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ
4.407-251	ՄԻՆՉԼ 35 կՎ ԼԱՐՄԱՆ ՄԱԼՈՒԽՆԵՐԻ ԱՆՑԿԱՑՈՒՄ	
5.407-11 ԾԱԾԿԱԳԻՐ - Ա174	ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԿԱՅԱՆՔՆԵՐԻ ՀՈՂԱԿՑՈՒՄ ԵՎ ԶՐՈՅԱՑՈՒՄ	
ՈՂՅ - 2009	ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՅԱՆՔՆԵՐԻ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ	

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

380/220Վ ԼԱՐՄԱՆ ԱՐՏԱՔԻՆ ԷԼԵԿՏՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾԸ ՄՇԱԿՎԱԾ Է ՀԱՄԱՁԱՅՆ. ՆԱԽԱԳԾՄԱՆ ԱՌԱՋԱՊՐԱՆՔԻ և ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԾԻ: ՆԱԽԱԳԻԾԸ ՄՇԱԿՎԱԾ Է ՀԱՄԱՁԱՅՆ ՈՂՅ-2009 «ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՑԱՆՑԵՐԻ ԵՎ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՅԱՆՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾՄԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՆՈՐՄԱՆԵՐԻ» ԵՎ ՈՒՐԻՇ ԳՈՐԾՈՂ ՆՈՐՄԱՏԻՎ ՈՒ ՂԵԿԱՎԱՐՈՂ ՋԵՌՆԱՐԿՆԵՐԻ: ԸՍՏ ԷԼԵԿՏՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀՈՒՍԱԼԻՈՒԹՅԱՆ ՏՎՅԱԼ ՕՐՅԵԿՏԻ ՀՈՍԱՆՔԸՆԴՈՒՆԻՉՆԵՐԸ ՊԱՏԿԱՆՈՒՄ ԵՆ ՈՐ ԿԱՏԵԳՈՐԻԱՅԻ ՄՊԱՌԻՉՆԵՐԻՆ: ՏԱՐԱԾՔԻ ԱՐՏԱՔԻՆ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆՑԻ ԷԼԵԿՏՐԱՄԱՆՈՒՑՈՒՄԸ ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՒՄ Է ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼ ՄՈՏԱԿԱ ԱՐՏԱՔԻՆ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՀԵՆԱՐԱՆԻՑ: ՆԱԽԱԳԾՈՒՄ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ Է ՏԵՂԱԴՐԵԼ 12 ՀԱՏ ԱՐՏԱՔԻՆ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՀԵՆԱՐԱՆ 2 ՀԱՏ ԼՈՒՍԱՄՓՈԹՆԵՐՈՎ և ԱՐԿԱ 1 ՀԱՏ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՀԵՆԱՐԱՆՆԵՐԻ ՎՐԱ ԱՎԵԼԱՑՆԵԼ ՄԵՎ ԼՈՒՍԱՐՁԱԿ: ԱՐՏԱՔԻՆ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆՑԸ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՒՄ Է ABBF ՄԱԿՆԻՇԻ ՄԱԼՈՒԽՈՎ, ԱՏՈՐԳԵՏՆՅԱ: ՄՊԱՍԱՐԿՈՂ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ՑԱՆՑԻ ՀՈՂԱԿՑՈՒՄԸ ԿԱՏԱՐԵԼ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ ՈՂՅ - 2009:


ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ



ՆԱԽԱԳԻԾԸ ՄՇԱԿՎԱԾ Է ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ ԳՈՐԾՈՂ ՆՈՐՄԱՆԵՐԻ ԵՎ ԿԱՆՈՆՆԵՐԻ
ՆԱԽԱԳԻԾԻ ԳԼԽԱՎՈՐ ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ
Կ. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ

ՏԱՐԱԾՔԻ ԱՐՏԱՔԻՆ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆՑ

N N	Ա Ն Վ Ա Ն ՈՒ Մ Ը	ՄԱԿՆԻՇ	ՀԱՓՄԱՆ ՄԻԱՎՈՐ	ՔԱՆԱԿ	ԾԱՆՈԹ.
1	2	3	4	5	6
1	Մալուխ ալյումինե ջիղերով, մեկուսացված, հատվածքը 2x10մմ ²	ABBF	մ	117	
2	Հաղորդալար ալյումինե, մեկուսացված, հատվածքը՝ 2.5մմ ²	АПВ	մ	100	
3	Արտաքին լուսավորության հեմասյուն մետաղական խողովակից, բարձակով 2 հատ լուսամփոփով (L=3,0մ)		լրակազմ	12	
4	Բարձակ պողպատե խողովակից (Φ47x4մմ, L=2մ)		հատ	1	
5	Լայնակ անկյունակ 50x50x5մմ, ggածողերով, L=400 մմ	ГОСТ 8509-72	հատ	1	
6	Մեկուսիչ 0.4կՎ		հատ	2	
7	Ընկուզային մեկուսիչ		հատ	2	
8	Արտաքին լուսավորման լուսարձակ	Ж KY01-150	հատ	1	
9	Նատրիումային լամպ	Д HaT-150	հատ	1	
10	Արտաքին լուսավորման լամպ, 220Վ, 100Վտ		հատ	24	
11	Երկաթակապ		հատ	25	
12	Շերտապողպատ 25x4մմ		մ	50	
13	Պողպատ անկյունային 50x50x5մմ, L=0.8մ		հատ	24	
14	խողովակ PVC Ø 32		մ	117	
15	Բետոն B15 դասի		մ ³	3.6	
16	Արկղ ապահովիչներով հեմասյան հիմքում տեղադրվելու համար		լրակազմ	12	
17	Կայմային կցորդիչ	4KM-1	հատ	1	
18	Պարպիչ վեմտիլային	PBH-0.5Y1	հատ	3	
19	Հեմասյան ներկում բիտումային լաքով		մ ²	2.0	
20	Հեմասյան ներկում էմալով (2շերտ)		մ ²	10.0	
21	Բարձակների ներկում էմալով (2շերտ)		մ ²	2.0	
22	Փոստրակի բացում հեմասյան հիմքի համար		մ ³	3.6	
23	Խրամուղու քանդում մալուխի տեղադրման համար		մ ³	23.8	
24	Ավազ		մ ³	6.0	
25	Մալուխի պաշտպանիչ ազդանշանային ժապավեն		մ	85	
26	Գրունտի հետլիցք տոփանումով		մ ³	17.8	
27	Ավելցուկ գրունտի տեղափոխում		մ ³	9.6	

ՊԱՏՎԵՐ N ԵՔ - ՊԸԱՇՁԲ - 14/48-1			«ԿԱՐՇԻՆԱՆԻՇ» ՈՂԸ		2014	
ՆԳՃ	Կ.ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ		ԿԵԼԱՆ ԲԵՆԻՔ ՊՐՈՔ ԿԱՐՇԻՆ ՇՐՋԱՆԻ ՄԵԼՈՒՅԵՆ 30 ՇԱԽԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՏՈՒՇԱՐԻ ԽԱՆՎՈՐՈՒՄԻ ԿՈՈՐԴԻՆԱՏՈՐ ՆԱԽԱԳԻՇԻ ՓԱՏՈՒԹՅՈՒՆԻ ԿԸՈՐՄԻ ԵՎ ՓՈՐՁԱԴՈՒԹՅԱՆ ԷԿՈՒՄԵՆՈՒԹՅԱՆ ՏՈՒՇԱՐԻ ԵԿՈՆՈՄԻԿԱՆ		ԱԷԼ	
ՆԱԽ. ՀԵՂԻՆԱԿ	Կ.ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ		ԱՐՏԱՔԻՆ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ: ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ		Փուլ	Թերթ
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Կ.ՂԵՎՈՆԴՅԱՆ				Ա. Ն.	Թերթեր
					1	2